



Nederlands

(1.0 m) Neem minimum afstand tussen armatuur en verlichte voorwerpen in acht.
 Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken.
 Een beschadigd beschermglas dient direct vervangen te worden (fig. 4a-4b-4c).
 De armatuur en de voorschakelapparatuur mogen niet worden afgedekt en de minimale inbouwmaten dienen in acht te worden genomen (fig. 1).
 IPx0, niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten.
 Sluit de stroom af vóór installatie, onderhoud en verwisselen van de lamp(en).
 Voor bepaling van de belasting van de groepzekerung geldt de volgende vuistregel: totale belasting is 2 x de lampbelasting. Dit om te voorkomen dat de zekerung bij het inschakelen aanspreekt.
 Controleer de ingestelde netspanning (fig. 2).
 De uiteinden van flexibele aansluitleidingen dienen te worden afgewerkt met zorgvuldig vastgeknepen adereindhulzen.
 Dit product kan niet worden gedimd.
 Behandel de lampen als klein chemisch afval; volg de instructies van de fabrikant.

English

(1.0 m) Minimum distance between the lamp and lit objects in metres.
 Suitable for mounting on flammable surfaces, such as wood.
 Replace any cracked protective shield (fig. 4a-4b-4c).
 The fitting and the ballast should not be covered with any heat insulating material, note the minimum recess dimensions (fig. 1).
 IPx0, do not use in damp or corrosive atmospheres.
 Disconnect mains supply before installation, maintenance or replacement of the lamp(s).
 To determine the load capacity of the group fuse, the following rule must be applied: total load capacity is 2 x the lamp load. This to prevent the fuse from responding to inrush currents.
 Check the mains voltage (fig. 2).
 The cores of flexible cords must be terminated with properly crimped ferrules.
 This product can not be dimmed.
 Treat used lamps as domestic chemical waste; follow the instructions of the manufacturer.



Français

🔧 (1.0 m) Distance minimum entre la lampe et une surface normalement inflammable (en mètres).

⚠ Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables.

Remplacer systématiquement les lampes dont le verre de protection est fêlé ou cassé (voir fig. 4a-4b-4c).

Ne pas recouvrir le produit et la platine d'isolants thermiques et respecter les profondeurs d'encastrement indiquées (fig. 1).

IPx0, non protégé, ne pas employer dans des locaux humides, ni à l'extérieur.

Couper le courant avant installation, entretien, ou remplacement de la lampe.

Pour la détermination de la charge du fusible du groupe, la règle pratique suivante s'impose: la charge totale est 2 x la charge de la lampe. Ceci pour éviter que le fusible s'active lors de la mise en circuit.

Vérifier la tension secteur (voir fig. 2).

Les bouts des cables de raccord souples doivent se terminer d'un manchon de conducteur proprement serré. Il n'est pas possible de régler ce produit.

Les lampes usées font partie des déchets chimiques; suivre les instructions du fabricant.

Deutsch

🔧 (1.0 m) Mindestabstand zwischen Leuchte und angestrahltlem Gegenstand in Metern.

⚠ Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material.

Ersetzen Sie unbedingt eine kaputte Schutzscheibe (Abb. 4a-4b-4c).

Die Leuchte und das Vorschaltgerät dürfen nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Auf die minimale Einbauhöhe ist zu achten (Abb. 1).

IPx0, nicht in Feuchträumen und im Außenbereich verwenden.

Vor der Montage, Reinigung oder Leuchtmittelwechsel stets Strom in Sicherungskasten abschalten.

Um die Lastkapazität der Gruppensicherung zu ermitteln, muß folgende Regel angewendet werden: die eingesalte Lastkapazität ist 2 x Lampenlast. Dadurch soll verhindert werden, daß die Sicherung durch den Einschaltstroßstrom auslöst.

Überprüfen Sie die eingestellte Netzspannung (Abb. 2).

Die Enden flexibler Anschlußleitungen sind mit sorgfältig festgeklebten Aderendhülsen zu versehen.

Dieses Produkt kann nicht gedimmt werden.

Gebrauchte Leuchtmittel sind chemischer Abfall; beachten Sie die Anweisungen des Herstellers über die Entsorgung.

Español

🔧 (1.0 m) Mantener una distancia mínima en metros desde la lámpara a los objetos iluminados.

⚠ Apropriada para su instalación sobre superficies inflamables, como madera.

Replace cualquier protección rota (fig. 3a/3b/3c).

No cubrir el aparato e la reactancia con ningún tipo de material aislante del calor; respetar las profundidades mínimas de empotrado (fig. 1).

IPx0, no utilizarla en atmósferas húmedas o corrosivas.

Antes de sustituir la lámpada, primero desconectar la tensión de la red.

Para determinar la capacidad de carga del grupo de fusibles, se deberá aplicar la regla siguiente: la capacidad total de carga es total 2 x la carga de la lámpara . Así se impide que el fusible responda a corrientes espúreas.

Controle la tensión de red (fig. 2).

Los núcleos de los cables flexibles deben acabar en terminales engastados.

Este producto no se puede atenuar.

Trate las lámparas usadas como basura química, seguir la instrucciones del fabricante.

Svenska

🔧 (1.0 m) Symbolen anger minsta avstånd mellan lampa och belyst yta.

⚠ Får monteras på normalt brännbart materia. (t.ex trä).

Erstätt trasig skyddshölje (fig. 4a-4b-4c).

Armaturen med driftdonsenheten får inte täckas över med värmeisolerande material. Lägg märke till minsta infällnadsutrymme runt armaturen (fig. 1).

IPx0, normalutförande.

Slå ifrån huvudströmbrytaren före installation, underhåll eller lampbyte.

För att fastställa belastningen på grupsäkringen gäller följande tumregel: total belastning är 2 x lampans belastning. Härméd förekommer du att säkringen går när lampan kopplas in.

Kontrollera inkommande spänning (fig. 2).

Denarna i de flexibla kablarna skall avslutas med ordentligt fastpressade kabelcor.

Denna produkt kan inte blandas av.

Behandla lamporna som farligt avfall och följ fabrikantens anvisningar.

Norsk

🔧 (1.0 m) For må unngå brannfare må det være en minimumavstand på meter mellom lampen og det belyste punktet.

⚠ Eget for montering på normalt brennbare flater.

Erstatt defekte frontglass snarest (fig. 4a-4b-4c).

Armaturen og reaktoren må ikke tildekkes med varmeisolerende materialer. Bemerk minimumsdybden ved innfelling (fig. 1).

IPx0, må ikke benyttes i fuktige rom.

Frakoble strømtilførselen før installasjon, verdlikehold eller ved bytte av lampe.

Når belastningen på sikringen skal beregnes, gjelder følgende tommelfingerregel: Total belastning er 2 x belysningens belastning. Dette for å forhindre at sikringen går når bryteren slås på.

Kontroller nettspenningen (fig. 2).

Ledningsstrådene i de fleksible ledningene må være avsluttet med ledningshylser.

Dette produktet kan ikke dimmes.

Brukte lyskilder skal behandles som kjemisk husholdningsavfall. Følg produsentens instruksjoner.

Dansk

🔧 (1.0 m) Mindste afstand til belyste genstande skal overholdes.

⚠ Til montering på almindeligt brændbart underlag.

Beskadiget beskyttelsesglas bør udskiftes straks (fig. 4a-4b-4c).

Armaturer og reaktoren må ikke tildækkes med isolerende materiale. Bemærk minimum indbygningsmål (fig. 1). IPx0, normaltæt.

Afbryd strømmen inden installation, udskiftning af lyskilde eller rengøring

For at bestemme belastningen på gruppesikringen gælder følgende tommelfingerregel: den totale belastning er 2 x lampebelastningen. Dette er for at forhindre, at sikringen reagerer, når der tændes.

Kontroller netspændingen (fig. 2).

Bøjelige tilledning skal termineres forskriftsmæssigt.

Dette produkt kan ikke dæmpes.

Brugte lamper skal behandles som miljøfarligt affald. Følg producentens anvisninger.

EXPOSPOT 2X HIT/CMI-TC 35/70W

Suomenkielinen

🔧 (1.0 m) Vähimmäisetäisyys valaisimen ja helposti syttyvien pintojen välillä.

⚠ Voidaan asentaa puupinnolle.

Vaihda rikkoutunut suojalasi välittömästi (kuva 4a-4b-4c).

Valaisinta ja kuristinta ei saa peittää, huomioi pienin sallittu asennussyvyys (kuva 1).

IPx0, ei kosteilin eikä syövyttävilin olosuhteisiin.

Katkaise virta ennen asennusta, huoltoa ja lampun vaihtoa.

Ryhmävarokkeen kuormitus voidaan määrittää seuraavalla nykykäännöllä: kokonaiskuormitus on 2 x lampun kuormitus. Täten ehkäistään varokkeen ylikuormitus kytkettäessä virta paalle.

Tarkasta verkkojännite (kuva 2).

Taipuisien johtojen sydämet on päätettävä oikein poimutetuilla tukiholkkeilla.

Tätä tuotetta ei voida himmentää.

Käsittele käytettyjä lamppeja kuten kotitalouden kemiallista jätettä, noudata valmistajan ohjeita.

Italiano

🔧 (1.0 m) Distanza minima tra la lampada e la superficie illuminata, in metri.

⚠ Idoneo al montaggio su superfici con normale grado di infiammabilità.

In caso di rottura sostituire il vetro frontale di protezione (fig. 4a-4b-4c).

L'apparecchio e l'alimentatore non devono essere coperto da alcun materiale che lo isoli dal passaggio di calore; notare la profondità minima d'incasso (fig. 1).

IPx0, non usare in atmosfera umida o corrosiva.

Interrompere la linea di alimentazione prima di installare pureire, o sostituire la lampade.

Per determinare la capacità di carico del fusibile del gruppo, è necessario applicare la seguente regola: la capacità totale di carico è 2 x carico della lampada. In questo modo si evita che il fusibile reagisca alle correnti di punta.

Controllare la tensione di rete (fig. 2).

Anelli adeguatamente ondulati devono essere installati all'estremità finale delle anime dei cavi flessibili.

Questo prodotto non può montare oscuratori.

Le lampade utilizzate vanno trattate come rifiuti chimici domestici e smaltite secondo le istruzioni del fabbricante.

Português

🔧 (1.0 m) Considerar uma distância mínima em metros entre as armaduras e os objectos iluminados.

⚠ Adequado para montar em superfícies normalmente inflamáveis.

Substitua qualquer escudo de protecção que esteja rachado (fig. 4a-4b-4c).

A armadura e o balastro não poderão ser cobertos com qualquer tipo de material termo-isolante; no caso de encastrada, as dimensões mínimas para embutir deverão ser observadas (ver fig. 1).

IPx0, não apropriada para utilização em ambientes húmidos ou corrosivos.

Desligues a corrente eléctrica antes da instalação, manutenção e substituição da(s) lâmpada(s).

Para determinar a capacidade de carga do fusível do grupo, aplique a seguinte regra: a capacidade de carga total equivale a 2 x de da carga da lâmpada. Isso permitirá que se evite que o fusível responda a correntes de entrada. Verifique a voltagem da rede (fig. 2).

A parte interior das pontas dos cabos flexíveis deve estar propriamente retorcida e curvada.

Este produto não pode ser atenuado.

Trate as lâmpadas usadas da mesma maneira que se trata o lixo doméstico químico, siga as instruções do fabricante.

Ελληνικά

🔧 (0.1 m) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φωτιστικού και των φωτιζόμενων αντικειμένων σε μέτρα.

⚠ Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες όπως ξύλο.

Αντικαταστήστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα που έχουν ραγίσει (εικ. 4a-4b-4c).

Το φωτιστικό και το στραγγαλιστικό ηπνίο δεν θα πρέπει να καλύπτονται από θερμομονωτικό υλικό - λάβετε υπόψη τις ελάχιστες διαστάσεις εσοχής (εικ. 1).

IPx0, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή σε διαβρωτικό περιβάλλον.

Πριν από την τοποθέτηση, συντήρηση ή αντικατάσταση του (ων) λαμπτήρα (ων), απουσιάζετε το ρεύμα.

Για να καθορίσετε τη χωρητικότητα φορτίου της ομαδικής ασφάλειας, πρέπει να ακολουθήσετε τον εξής κανόνα: η συνολική χωρητικότητα φορτίου είναι 2 Χ το φορτίο της λυχνίας. Αυτό ισχύει για να μην αντιδρά η ασφάλεια σε ρεύματα υπερφόρτωσης.

Ελέγξτε την τάση δικτύου (εικ. 2).

Οι ψίχες των εύκαμπτων καλωδίων θα πρέπει να θερμαίζονται με κατάλληλους μεταλλικούς ακροδέκτες.

Το προϊόν αυτό δεν έχει τη δυνατότητα ρύθμισης με ντίμερ.

Να μεταχειρίζεστε τους παλιούς λαμπτήρες σαν χημικά οικιακά απόβλητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Polski

🔧 (1.0 m) Minimalny odstęp pomiędzy oprawą a oświetlanym przedmiotem w metrach.

⚠ Oprawa dostosowana do montażu na łatwopalnym podłożu, takim jak drewno.

W przypadku pęknięcia osłony ochronnej należy ją bezwzględnie wymienić (rys. 4a-4b-4c).

Obudowa i balast nie powinny być nakrywane materiałem izolacyjnym, minimalna głębokość otworu montażowego (rys.1).

IPx0, nie stosować w miejscach wilgotnych lub powodujących korozję.

Należy odłączyć napięcie w sieci zasilającej przed instalacją, konserwacją lub wymianą lamp(y).

Aby określić dopuszczalne obciążenie bezpiecznika grupowego, należy stosować się do poniższej zasady:

łączne dopuszczalne obciążenie wynosi 2 x de ładunek lampy. Ma to zapobiec reagowaniu bezpiecznika na początkowe prądy rozruchowe.

Sprawdź napięcie zasilania głównego (fig. 2).

Koncówki giętkiego przewodu należy wykończyć specjalną nasadką dokładnie na nim zaciśniętą.

Ten produkt nie może być przyciemniany.

Przepalone lampy należy traktować jako domowe odpady chemiczne. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Русский

🔧 (1.0 m) Минимальное расстояние между светильником и освещаемым объектом в метрах.

⚠ Подходит для монтажа на воспламеняемой поверхности, как напр. дерево.

Обязательно замените разбитое защитное стекло (рис. 4a-4b-4c).

Запрещено укрывать светильник и пускорегулирующий прибор изоляционным материалом. Обратите внимание на минимальную монтажную высоту (рис. 1).

IPx0, нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, а также для уличного применения.

Уключить от сетевого питания до монтажа, техобслуживания или смены ламп(ы).

С целью определения способности группы предохранителей, необходимо применить нижеуказанное правило: общая способность равна 2 x (умножить) нагрузку лампы.

Указанное не позволяет предохранителю реагировать на ударный ток.

Проверить напряжение сети (рис. 2).

Жилы гибких шнуров должны быть ограничены надлежащим образом

гофрированными наконечниками.

Освещенность этого изделия не может регулироваться.

С потребленными лампами поступать так же, как с химическими отходами; следуйте инструкцию изготовителя.