ONWALL 3

IS1500 These products must be Earthed IK08 1.0M IP65 CE IS**10039**

0049071 CMI-T 2×35W G12- 8.35kg
0049072 CMI-T 1×35W G12- 5.25Kg
0049073 CMI-T 2×70W G12- 8.35kg
0049074 CMI-T 1×70W G12- 5.25kg
0049075 HV-Halogen 2×75W E27- 3.9 kg
0049076 HV-Halogen 1×75W E27- 2.1 kg

Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av

1



2



3



4

230-240V
H05RN-F3G Ø7 3 x 1mm² Min



5



6





Replace any cracked protective shield.
Dieses symbol bedeutet, dass defekte schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbol indique que vous devez remplacer tout verre de protection félé.
Este simpolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.
Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.
Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasia vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

SYLVANIA
www.havells-sylvania.com

Havells Sylvania Europe LTD
Avis Way, Newhaven East Sussex
BN9 OED UK
www.havells-sylvania.com

This Electrical Product MUST be recycled.

05.12