






0049323-0049334 0049344




1




2



3




4




5


230-240V
H05RN-F Ø7mm 3 x 1mm² Min



0049339




0049337





0049338

0049335



0049336





English

- A** - Follow Instruction Sheet to ensure safe and reliable operation. Retain for future reference.
- Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.
- Switch off mains supply before installation. Isolate from mains supply before any maintenance.
- Concord/Lumiance/Sylvania accepts no responsibility for modified products.
- Concord/Lumiance/Sylvania Adaptors, Connectors and Track luminaires must only be used with the Track system for which they have been designed.
- If Dimmer is installed it must be specifically rated as suitable and compatible with the equipment used.
- Touching a reflective surface must be avoided - always use the gloves provided.
- Do not handle lamps with bare fingers.
- Check that the rating on the product label conforms to the mains supply.
- C** - Suitable for use indoors.
- D** - indicates the safest minimum distance of lamp from a flammable surface.
- E** - Class 1 - This product should be Earthed.
- F** - Class 2 - This product does not require Earthing.
- G** - Class 3 - SELV Luminaires to be used with Double Insulated, Extra Low Voltage, Safety Isolating Transformers or LED drivers.
- Do not interconnect Class 3 products with Class 1 or Class 2.
- Due to the high starting voltage required to ignite lamp, MICC cable must not be used for remote 'box to luminaire' connections. For other applications refer to the manufacturer's MICC guide on uses.
- To optimise lamp and ballast performance, it is recommended that the luminaire ballast is tapped at the nominal voltage that is within 5 volts of the supply voltage.
- Metal enclosed, Class 2 and Class 3 products must not be mounted in contact with or close to Earthed metalwork.
- H** - Luminaires not suitable for direct mounting on/n normally flammable surfaces.
- Unless otherwise marked, products are IP20 (ordinary). Do not operate in damp or corrosive situations. If the luminaire is to be exposed to dust or moisture the appropriate IP(X) rated luminaire should be used.
- Lamps reach maximum temperature rapidly. Take care when adjusting, re-lamping or cleaning.
- Use only the correct replacement lamp as indicated on the product label.
- Discharge lamps - Replace failed lamps promptly to avoid control gear damage.
- Replace any cracked protective shield.
- K** - Emergency Luminaires - Do not switch off UN-switched mains supply after installation. If interruption is unavoidable, the batteries must be disconnected or damage to the batteries of the lamp may occur.
- Testing - Switch on the mains supply and check that the charge indicator (LED) is ON. Leave the luminaire on continuous charge for 24 hours. Simulate mains failure and check that the lamp operates for 3 hours. If full duration of 3 hours is NOT achieved, repeat the charge/discharge cycle as battery packs may have discharged in stock and will require conditioning.
- L - Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.
- Luminaire should be cleaned by using a soft damp soapy cloth. Do not use solvents.
- M** - This electrical product MUST be recycled in accordance with WEEE Directive.

Czech

- A** – V zájmu spolehlivosti a bezpečnosti provozu dodržujte pokyny uvedené na letáku. Leták si ponechte pro budoucí potřebu.
- Výrobky by měly být instalovány kvalifikovaným elektrikářem v souladu s mezinárodními standardy.
- B** – Před instalací vypněte hlavní napájení. Před provedením údržby odpojte hlavní napájení.
- Společnost Concord/Lumiance/Sylvania nepřijímá zodpovědnost za upravené výrobky.
- Adaptéry, konektory a osvětlení Concord/Lumiance/Sylvania smí být použity pouze se sledovacími systémy, pro které byly navrženy.
- Je-li nainstalován regulátor stmívání, musí být kalibrovan tak, aby byl kompatibilní s použitým příslušenstvím.
- Nedotýkejte se reflexních ploch – vždy používejte dodané rukavice.
- Nedotýkejte se žárovek horkými prsty.
- Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí s hlavními napájením.
- C** – Vhodné k vnitřním použití.
- D** – Označuje nejméně přípustnou vzdálenost žárovky od hořlavého povrchu.
- E** – Třída 1: Tento výrobek by měl být uzemněn.
- F** – Třída 2: Tento výrobek nemusí být uzemněn.
- G** – Třída 3: Osvětlení SELV je nutné používat v kombinaci s dvojitou izolací, velmi nízkým napětím, bezpečnostními izolačními měniteli nebo ovladači diod LED.
- Nepropojujte výrobky třídy 3 s výrobky třídy 1 nebo 2.
- Z důvodu vysokého úvodního napětí, které je nutné k rozsvícení žárovky, nesmí být kabel s měděným pláštěm a minerální izolací (MICC) použit ke vzdálenému spojení rozvodné skříně s osvětlením. U ostetně produktů nahleďte do pokyny výrobce kabelu MICC.
- K optimalizaci výkonu žárovky a předradníku doporučujeme, aby byl předradník osvětlení připojen k nominálnímu napětí, které se od stávajícího napětí neliší o více než 5 V.
- Výrobky třídy 2 a 3 v kovovém pouzdru nesmí být montovány v přímém kontaktu s uzemněnými kovovými prvky ani v blízkosti nich.
- H** – Světla nejsou vhodná k přímé montáži na běžné hořavé povrch.
- Není-li uvedeno jinak, jedná se o výrobky s krytím IP20 (běžné). Neinstalujte ve vlhkém prostředí ani v prostředí podpojujícím korozi. Pokud bude osvětlení vystaveno prachu nebo vlhkosti, je nutné použít osvětlení s odpovídajícím krytím IP(X).
- Žárovky rychle dosáhnou maximální teploty. Při úpravě, výměně žárovky nebo čistění buďte opatrní.
- Používejte pouze odpovídající náhradní žárovky (viz údaje na výrobním štítku).
- Výrobky – vadné žárovky ihned vyměňte, aby nedošlo k poškození ovládacího stroje.
- M** – Nakloneň ochrana – vždy vyměňte.
- K** – Nouzové osvětlení: Po montáži nevyjínejte trvalé hlavní napájení. Není-li možné vyhnout se přerušení napájení, je nutné odpojit baterie, jinak by mohlo dojít k poškození baterií nebo žárovek.
- L** – Světla nejsou vhodná ke kombinaci s krytinami s tepelně izolačním materiálem.
- Dvěřtění čistěte měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla.
- M** – Elektrické výrobky MUSÍ být recyklovány v souladu se směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Dutch

- A** - Volg het instructieblad om een veilige en betrouwbare werking te garanderen. Bewaar dit als naslagwerk.
- Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien/moniteur in overeenstemming met de Internationale voorschriften voor bedrading.
- B** - Schakel de netspanningsvoeding uit voordat u begint met de installatie. Sluit af van de netspanningsvoeding voordat u onderhoud uitvoert.
- Concord/Lumiance/Sylvania aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aangepaste producten.
- Adapters, connectors en Track-armaturen van Concord/Lumiance/Sylvania mogen alleen worden gebruikt met het Track-systeem waarvoor ze zijn ontworpen.
- Als een dimmer wordt geïnstalleerd, moet deze geschikt zijn voor en compatibel zijn met de gebruikte apparatuur.
- Aanraken van een reflecterende oppervlak moet worden vermeden: gebruik altijd de meegeleverde handschoenen.
- Raak lampen niet met blote handen aan.
- Controleer of de classificatie op het productlabel voldoet aan de netspanningsvoeding.
- C** - Geschikt voor gebruik binnenshuis.
- D** - Geeft de veiligste minimumafstand van de lamp voor een brandbaar oppervlak aan.
- E** - Klasse 1: dit product moet geaard zijn.
- F** - Klasse 2: voor dit product is aarding niet vereist.
- G** - Klasse 3: SELV-armaturen moeten worden gebruikt met dubbelgeïsoleerde, scheidingstransformators voor veiligheid of LED-drivers met extra lage spanning.
- Verbind Klasse 3-producten niet met Klasse 1 of Klasse 2.
- Vanwege de hoge beginspanning die vereist is om de lamp te ontsteken, mag de MICC-kabel niet worden gebruikt voor 'box-naar-armatuur'-aansluitingen. Voor andere toepassingen raadpleegt u de MICC-handleiding over gebruiksmogelijkheden van de fabrikant.
- Voor optimale lamp- en ballastprestaties is het raadzaam dat de armatuurballast wordt afdetaikt op de nominale spanning die binnen 5 volt van de voedingspanning ligt.
- Metaal meegeleverd, Klasse 2- en Klasse 3-producten mogen niet worden gemonteerd in contact met of vlakbij geaard metaalwerk.
- H** – Armaturen niet geschikt voor directe montage op/n normaal brandbare oppervlakken.
- Tenzij anders gemarkeerd, zijn alle producten IP20 (normaal). Niet gebruiken in vochtige of corrosieve omstandigheden. Als de armatuur wordt blootgesteld aan stof of vocht, moet de armatuur met de juiste IP(X)-classificatie worden gebruikt.
- Lampen bereiken snel de maximumtemperatuur. Wees voorzichtig bij het reinigen of het doen van aanpassingen, en bij het aanbrengen van nieuwe lampen.
- Gebruik uitsluitend de juiste vervangende lamp zoals staat aangegeven op het productlabel.
- J - Vervang alle gebroken afschermen.
- K** - Noodarmaturen: schakel netspanningsvoeding zonder schakelaar niet uit na installatie. Als stroomonderbreking niet kan worden voorkomen, moeten de batterijen worden verwijderd om schade aan de batterijen of lamp te voorkomen.
- Testen: schakel de netspanningsvoeding in en controleer of de vermogenindicator (LED) AAN (ON) is. Laat de armatuur gedurende 24 uur onafgebroken opladen. Simuleer uitval van de netspanning en controleer of de lamp drie uur blijft werken. Als de volledige duur van drie uur NIET wordt bereikt, herhaal de te oplaad-/ontlaadcycclus, aangezien de batterijen mogelijk zijn ontladen tijdens de opslag en in de juiste toestand moeten worden gebracht.
- L** – Armaturen niet geschikt om af te dekken met thermisch isolatiemateriaal.
- Armatuur moet worden gereinigd met een zachte vochtige doek met zeep. Gebruik geen oplosmiddelen.
- M** - Dit elektrische product MOET worden gerecyceled in overeenstemming met de AEEA-richtlijn.

Finnish

- A**: Toimi ohjeiden mukaisesti taatakseen turvallisen ja luotettavan käytön. Säilytä ohjeet, sillä saatat tarvita niitä myöhemmin.
- Tuotteita saatav asentaa vain pätevät sähkömiehet kansainvälisten kytkentäsaadosten mukaisesti.
- B**: Kytkie päävirta pois päältä ennen asennusta. Katkaise tuotteen yhteyks päävirtaan aina ennen huoltotoimia.
- Concord/Lumiance/Sylvania ei ole missään vastuussa muokatusta tuotteista.
- Concord-, Lumiance- ja Sylvania-sovitimia-, -iltiimiä ja -kiskovalaisimia saa käyttää vain niiden kiskojärjestelmien kanssa, joita varten ne on suunniteltu.
- Jos asennat himmentimen, sen täytyy olla yhteensopiva sen kanssa käytävän laitteen kanssa.
- Vältä koskemista heijastuspintaan. Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja hanskoja.
- Älä käsittele lampuja paljain sormin.
- Oikea käsittely lampuja paljain sormin.
- Tarkista, että tuotteeniimeen sähköluokitus täsmää käytettävän päävirran kanssa.
- C**: soveltuu sisäkäyttöön.
- D**: Ilmaisee pienintä turvallista etäisyyttä lampun ja syytyvän pinnan välillä.
- E**: luokkaa 1 – tämä tuote on maadoitettava.
- F**: luokkaa 2 – tätä tuotetta ei tarvitse maadoittaa.
- G**: luokkaa 3 – SELV-valaisimet, joita on käytettävä tuplaeristetyillä ja erittäin pienen jännitteen turvaeristetyillä muuntajien tai lediohjaimien kanssa.
- Älä kytkie luoan 3 tuotteita yhteen luokkien 1 ja 2 tuotteiden kanssa.
- Koska lampun syyttämisen edellyttää suurta aloitussäilynnettä, MICC-kaapelia ei saa käyttää koteloiden ja valaisimien välisissä etäkytkennöissä. Tarkista muiden käyttöohjeistusten ohjeet valmistajan MICC-ohjeista.
- Lampun ja lähtälaitteen suortuskykyyn optimoimiseksi suosittelemme, että valaisimen liitäntätaite kytketään nimellisarviteella, joka on 5 voltin sisällä syöttöarviteesta.
- Metallikoteloisia luokan 2 ja 3 tuotteita ei tule kiinnittää siten, että ne ovat kosketuksessa maadoitusmetallin tai lähellä sitä.
- H** valaisimet, jotka eivät sovelu suoraan kiinnitykseen normaalisti syytyville pinnoille.
- Ei muuta mainittu, tuotteilla on IP20-luokitus (tavallinen). Älä käytä tuotteita kosteissa tai syytyvissä paikoissa. Jos valaisin altistuu pölylle tai kosteudelle, käytä soveltvaa IP-luokituksen (XX) mukaista valaisinta.
- Lampun saavuttaa enimmäislämpötilan nopeasti. Ole varovainen, kun säädät tai puhdistat lampua tai vaihdat lampua.
- Käytä vain tuotteeniimeen mukaisia vaihtolampunja.
- Puhdistuslampun: vaihda palaneet lampun välittömästi välittömästi liitäntälaitteen vaiutot.
- J**: vaihda rikkoituneet suojaikivet.
- K**: hätävalaisimet – älä kytkie kytkimistöä päävirta pois päältä asennuksen jälkeen. Jos käyttökatkoja ei voida välttää, akkujen kytkemättä on otettava. Jos et tee näin, akut tai lampun voi vaurioitua testaus: Kytkie päävirta päälle ja tarkista, että laitteen ledimerkkivalo palaa ON-tilassa. Jätä valaisin latautumaan 24 tunniksi. Simuloi päävirran syyttökattoja ja tarkista, että lampun toimii 3 tuntia. Jos lampun EI toimi täytri kolmea tuntia, lataa akut, sillä akut ovat saattaneet lyhentyä, kun niitä ei ole käytetty. Tallon niitä on ladattava tarpeeksi.
- L**: valaisimet, jotka eivät sovelu peitettäväksi lämpöä eristävällä materiaaleilla.
- Valaisin on puhdistettava pehmeällä ja saippuavedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia.
- M**: tämä sähkötuote TÄYTYY kiertättää WEEE-direktiivin mukaisesti.

Bulgarian

- A** – Следивайте формулара с инструкциите, за да осигурите безопасна и безпроблемна работа. Запазете за бъдеща справка.
- Продуктите трябва да се инсталират от квалифициран електриконтисна в съответствие с международните правила за окабеляване.
- B** – Изключете от електроенергетската мрежа преди монтаж. Преди поддръжка изключете от електроенергетската мрежа.
- Concord/Lumiance/Sylvania не поема отговорност за модифицирани продукти.
- Производителите от Concord/Lumiance/Sylvania адаптири, съединители и осветителни тела а насочване трябва да се използват единствено заедно със системата за насочване, за която са предназначени.
- Ако е инсталиран регулатор на осветеността, той трябва да е специално класифициран като подходящ и съвместим с използваното оборудване.
- Доказано е на отразавашата повърхност трябва да се избягва – винаги използвайте предпазните ръкавици.
- Не докосвайте лампите без ръкавици.
- Ако е инсталиран регулатор на осветеността, проверете на стигмата на продукта, с съвместимост с електрическата мрежа.
- C** – Подходящо за употреба в закрити помещения.
- D** – Показва минималното най-безопасно разстояние на лампата от запалими повърхности.
- E** – Клас 1 – Този продукт трябва да е заземен.
- F** – Клас 2 – Този продукт не изисква заземяване.
- G** – Клас 3 – Осветителните тела SELV трябва да се използват със защитни изолаторни трансформатори или LED драйвери с двойна изолация и изключително ниско напрежение.
- Не свързвайте помежду си продукти от Клас 3 с продукти от Клас 1 или Клас 2.
- Переди високоото начално напрежение, необходимо, за да се запали лампата, MICC кабелът не трябва да се използва за отдалечени връзки от типа „от култивта до осветителното тяло“. За други приложения иж: ръководството на MICC от производителя за начините на употреба.
- За да оптимизирате работата на лампата и творения регулатор, препоръчително е свързването регулатор с номиналното напрежение, което е в рамките на 5 волта от задаваното напрежение.
- Лампите достигат бързо максималната си температура. Внимавайте при регулиране, смяна на лампа или почистване.
- Използвайте само правителната резервна лампа, както е посочено на стигмата на продукта.
- Изграждани лампи – Сменете неработещите лампи своевременно, за да избегнете повреда в контролното оборудване.
- J** – Подменете защитния щит, ако е повреден.
- K** – Аварийни осветителни тела – Не използвайте електрическа мрежа без прекъсването след инсталация. Ако прекъсването е неизбежно, батериите трябва да са изключени, а протичан случай може да настъпи повреда в батериите или лампата.
- Провера – Включете захранването и проверете дали индикаторът за зареждане (LED) е ВКЛЮЧЕН. Остатъке осветителното тяло да се зарежда в продължение на 24 часа. Симулирайте повреда в мрежата и проверете дали лампата работи в продължение на 3 часа. Ако пълната продължителност от 3 часа НЕ е постигната, повторете цикъла на зареждане/изтощаване, тъй като батериите може да са били изтопени по време на съхранение и ще се нуждаят от зареждане.
- L** – Осветителните тела не са подходящи за покриване с термоизолационен материал.
- Осветителните тела трябва да се почистват с мека влажна кърпа и сапун. Не използвайте разтворители.
- M** – Този електрически продукт ТРЯБВА да се рециклира в съответствие с Директива OEEO (WEEE) относно отпадъците от електрически и електронно оборудване.

Danish

- A** - Følg instruktionsarket, så du sikrer sikker og pålidelig betjening. Gem det til fremtidig reference.
- Produktene skal monteres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med internationale bestemmelser vedrørende ledningsføring.
- B** - Sluk for strømforsyningen, før du påbegynder monteringen. I forbindelse med vedligeholdelse skal produktet frakobles fra strømforsyningen.
- Concord/Lumiance/Sylvania påtager sig intet ansvar for ændrede produkter.
- Adaptere, stik og spoolamer fra Concord/Lumiance/Sylvania må kun bruges sammen med det spøtssystem, som de er udviklet til.
- Hvis der installeres en dæmper, skal den være særlig nummeret som egnet til og kompatibel med det anvendte udstyr.
- Benyt aldrig en reflekterende overflade, når altid undgå. Brug de medfølgende handsker.
- Benyt ikke lampene med de bare fingre.
- Kontroller, at monteringen på produktetiketten svarer til den på strømforsyningen.
- C** - Eignet til indendørs brug.
- D** - Angiver parens sikreste minimale afstand fra en brandfarlig overflade.
- E** - Klasse 1 - Dette produkt skal jordforbindes.
- F** - Klasse 2 - Dette produkt kræver ikke jordforbindelse.
- G** - Klasse 3 - SELV-lysarmaturer, der skal bruges sammen med dobbelt- og sikkerhedsisolerede transformere med ekstra lav spænding eller LED-drivere.
- Kombiner ikke klasse 3-produkter med klasse 1 eller klasse 2.
- På grund af den høje startspænding, der kræves for at tænde lampen, må MI-kablet ikke bruges til fjertilslutninger fra "armaturboks" i forbindelse med andre anvendelser henvises du til producentens MICC-brugvejledning.
- For at optimere ydeevnen af lampen og forlængelse anbefales det, at armaturets forlængelse indstilles til den nominelle spænding, dvs. at den skal være inden for 5 volt af netspændingen.
- Da klasse 2- og klasse 3-produkter er indbygget i metal, må de ikke monteres, så de er i kontakt med eller berører jordforbundet metal.
- H** - Lysarmaturerne er ikke egnet til direkte monterig på overflader, der normalt er brandfarlige.
- Medmindre andet er angivet, er produktene IP20-sikrede (normalt). Betjen ikke apparatet i fugtige eller korroderende situationer. Hvis armaturer vil blive udsat for støv eller fugt, skal det relevante IP(X)-nummerede armatur anvendes.
- Lampene når hurtigt maksimal temperatur. Så vær forsigtig, hvis du justerer, skifter lampe eller rengør.
- Brug kun den korrekte udsiftningslampe, som angivet på produktetiketten.
- Udsiftningslamper - udsift straks, hvis funktionen lamper, så du undgår beskadigelse af kontroludstyret.
- J** - Udskift alle revnede beskyttelseskræmme.
- K** - Nødbelysninger - Sluk ikke for strømforsyningen under afbryder efter installationen. Hvis afbrydere ikke kan undgå, skal batterierne frakobles, ellers kan der forekomme beskadigelse af batterier eller lamper.
- Test - Tænd for strømmen og kontroller, at opladningsindikatoren (LED) er TÆNDT. Lad lysarmatur stå til kontinuerlig opladning i 24 timer. Simuler et strømstyr og kontroller, at lampen fungerer i 3 timer. Hvis der IKKE kan opnås en fuld belysningsstid på 3 timer, skal du gentage opladnings-/afsladningscyklusen, da batterierne kan være blevet afladet under lagring og kræver genopladning.
- Lysarmaturerne er ikke egnet til at blive dækket med termisk isoleringsmateriale.
- Luminarene skal rengøres ved brug af en blød fuglet saebekuld. Brug ikke opløsningsmidler.
- M** - Dette elektriske produkt SKAL genbruges i overensstemmelse med WEEE-direktivet.

Estonian

- A** - ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks järgige juhiseid. Säilitage tulevikus kasutamiseks.
- Tooted peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik ja paigaldamisel tuleb järgida rahvusvahelisi kaabeldusnõudeid.
- B** - lülitage toide enne paigaldamist välja. Käikestage seadme töölehtendus enne hootamist.
- Concord/Lumiance/Sylvania ei vastuta modifitseeritud toodete eest.
- Concord/Lumiance/Sylvania adapterid, liitmikid ja ribajalgustud hõlmasid kasutada vaid rajastisemega, mille jaoks need on loodud.
- Paigaldatav hõmardi spetsifikatsioon peavad sobima ja ühilduma kasutatava seadmetistuga.
- Peegelpinda ei tohi puudutada. Kankite alati kaasaotavale kindid.
- Ärge puudutage lampe kinnastamata kätega.
- Veenduge, et tootesildil nimiväärtused kattuvad võrgutoide spetsifikatsioonidega.
- C** - sobib siseruumides kasutamiseks.
- D** - näitab lambi minimaalset ohutu kaugust kergesti süttivast materjalist.
- E** - 1. klass – toode peab olema maandatud.
- F** – 2. klass – SELV valgustite tuleb kasutada kogelisvõrguetafode või LED-juhtidega.
- G** – 3. klass – SELV valgustite tuleb kasutada spetsiaalsete transformatorite või LED-juhtidega.
- Ärge ühendage 3. klassi tooteid 1. ega 2. klassi toodetega.
- Lambi süttamiseks vajaliku suure süttepinge tõttu ei tohi karbi ja valgusti vahelise kauguhenduse loomiseks kasutada MICC-kaablit. Muude kasutusviiside puhul vaadake tootja MICC kasutusjuhendit.
- Lambi ja ballasti optimaalseks toimimiseks on soovitatav valgusti ballast ühendada nimispingega +/- 5 vooli toitepingest.
- Metallkorpusega 2. ja 3. klassi tooted ei tohi puududa vastu maandatud metalliseid ega olla nende läheduses.
- H** - valgustid, mida ei tohi paigaldada süttivate pindade külge.
- Taotle kvaliteetset valgustust, kui ei ole tehti märgitud. Ärge kasutage niiske ega sooviavas keskkonnas. Kui valgustid puutub kokku toimu või niiskusega, tuleb katkestada sobiva IP(X)-klassiga valgusti.
- Lambid jõuavad kiiresti maksimumtemperatuurini. Olge regulaarselt, puhastamisel ja lampide vahetamisel ettevaatlik.
- Kasutage ainult õige tüüpi asendamislamp, nagu näidatud toote sildil.
- Laadige lambid külge: asendage mittevõivad lambid kohe, et vältida juhtsüsteemi kahjustumist.
- J** - asendage mõranenud katsekatted.
- K** - ävariivalgustid – ärge lülitage pärast paigaldamist välja liitlammata võrgutoidet. Kui häiring on vältimatu, tuleb akud eemaldada, et vältida akude või lambi kahjustamist.
- Kontrollimine: lülitage võrgutoide sisse ja veenduge, et laadimisnäidik (LED) süttib. Jätke valgusti 24 tunniks laadima. Simuleerige elektrikatkestust ja veenduge, et lamp töötab 3 tundi. Kui lamp EI tööta 3 tundi, korrake laadimis-/ühikajastamisüksikül, kuna ladustatud akud võivad tüheneda, misjuhtul on vaja neid hooeldada.
- L** - valgustid, mida ei lohi katta soojusisolatsiooniga.
- Valgusti tule puhastada pehme niiske lapiga ja seebiga. Ärge kasutage lahustid.
- M** - elektritoode TULEB käidelda WEEE direktiivi kohaselt.

French

- A** - Suivez la fiche d'instructions afin de garantir un fonctionnement sécurisé et fiable. A conserver pour consultation ultérieure.
- Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation International Wiring Regulations.
- B** - Coupez l'alimentation secteur avant l'installation. Isoler de l'alimentation secteur avant toute maintenance.
- Concord/Lumiance/Sylvania ne peut pas être tenu responsable des produits modifiés.
- Les luminaires Adaptors, Connectors et Track de Concord/Lumiance/Sylvania ne doivent être utilisés qu'avec le système Track pour lequel ils ont été conçus.
- Si un module de variation est installé, ses spécifications doivent être adaptées et compatibles avec l'équipement utilisé.
- Vous devez éviter de toucher une surface réfléchissante - utilisez toujours les gants fournis.
- Ne manipulez pas les lampes à mains nues.
- Vérifiez que les spécifications figurant sur l'étiquette du produit sont conformes à l'alimentation secteur.
- C** - Pour utilisation en intérieur.
- D** - Indique la distance minimale la plus sûre entre la lampe et une surface inflammable.
- E** - Classe 1 - Ce produit doit être mis à la terre.
- F** - Classe 2 - Ce produit ne requiert pas de mise à la terre.
- G** - Classe 3 - Luminaires SELV à utiliser avec des transformateurs ou des alimentations pour LED à double isolation, tension extra basse et isolant sécurisé.
- N'interconnectez pas des produits de Classe 3 avec des produits de Classe 1 ou 2.
- En raison de la forte tension de démarrage requise pour amorcer la lampe, un câble MICC doit être utilisé pour les connexions à distance de type « boîte à luminaire ». Pour d'autres applications, reportez-vous au guide MICC du fabricant.
- Pour optimiser les performances de la lampe et du ballast, il est recommandé que le ballast du luminaire soit réglé sur la tension nominale, qui est inférieure de 5 volts à la tension d'alimentation.
- Les produits enfermés dans du métal, de Classe 2 et de Classe 3 ne doivent pas être montés en contact avec ou proches d'une structure en métal mise à la terre.
- H** - Luminaires non adaptés pour un montage direct sur/dans des surfaces normalement inflammables.
- Sauf indication contraire, les produits sont IP20 (ordinaire). Ne pas utiliser dans des environnements humides ou corrosifs. Si le luminaire est exposé à la poussière ou à l'humidité, le luminaire doté de l'indice de protection IP(X) approprié doit être utilisé.
- Les lampes atteignent rapidement leur température maximale. Agissez avec précaution lors du réglage, du remplacement des lampes ou du nettoyage.
- N'utilisez que la lampe de remplacement appropriée comme indiqué sur l'étiquette du produit.
- Lampes à décharge - Remplacez les lampes défectueuses rapidement afin d'éviter d'endommager le ballast.
- J** - Remplacez tout cache de protection fendu.
- K** - Luminaires de secours - Ne coupez pas une alimentation secteur non coupée après installation. Si l'interruption ne peut pas être évitée, les batteries doivent être déconnectées afin d'éviter d'endommager ces dernières ou la lampe.
- Test - Allumez l'alimentation secteur et vérifiez que l'indicateur de charge (LED) est sur ON. Laissez le luminaire en charge continue pendant 24 heures. Simulez une panne de courant et vérifiez que les lampes fonctionnent pendant 3 heures. Si la durée totale de 3 heures NEST PAS atteinte, réglez le cycle de charge/décharge car les batteries peuvent être déchargées alors qu'elles étaient stockées et requièrent un conditionnement.
- L** - Les luminaires ne sont pas adaptés à une couverture par un matériel isolant thermiquement.
- Les luminaires doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux humide savonneux. N'utilisez pas de solvants.
- M** - Ce produit électrique DOIT être recyclé selon la directive DEEE.

