








INWALL 4


IS10044A

0049277 - 5.6kg
0049278 - 5.6kg



⚡ 230-240V
H05RN-F3G Ø7 3 x 1mm² Min



**English**

- A** - Follow Instruction Sheet to ensure safe and reliable operation. Retain for future reference.
- Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.
- Switch off mains supply before installation. Isolate from mains supply before any maintenance.
- Concord/Lumiance/Sylvania accepts no responsibility for modified products.
- Concord/Lumiance/Sylvania Adaptors, Connectors and Track luminaires must only be used with the Track system for which they have been designed.
- If Dimmer is installed it must be specifically rated as suitable and compatible with the equipment used.
- Touching a reflective surface must be avoided - always use the gloves provided.
- Do not handle lamps with bare fingers.
- Check that the rating on the product label conforms to the mains supply.
- C** - Suitable for use indoors.
- D** - Indicates the safest minimum distance of lamp from a flammable surface.
- E** - Class 1 - This product should be Earthed.
- F** - Class 2 - This product does not require Earthing.
- G** - Class 3 - SELV Luminaires to be used with Double Insulated, Extra Low Voltage, Safety Isolating Transformers or LED drivers.
- Do not interconnect Class 3 products with Class 1 or Class 2.
- Due to the high starting voltage required to ignite lamp, MICC cable must not be used for remote 'box to luminaire' connections. For other applications refer to the manufacturer's MICC guide on uses.
- To optimise lamp and ballast performance, it is recommended that the luminaire ballast is tapped at the nominal voltage that is within 5 volts of the supply voltage.
- Metal enclosed, Class 2 and Class 3 products must not be mounted in contact with or close to Earthed metalwork.
- H** - Luminaires not suitable for direct mounting on/normally flammable surfaces.
- Unless otherwise marked, products are IP20 (ordinary). Do not operate in damp or corrosive situations. If the luminaire is to be exposed to dust or moisture the appropriate IP(X) rated luminaire should be used.
- Lamps reach maximum temperature rapidly. Take care when adjusting, re-lamping or cleaning.
- Use only the correct replacement lamp as indicated on the product label.
- Discharge lamps - Replace failed lamps promptly to avoid control gear damage.
- Replace any cracked protective shield.
- K** - Emergency Luminaires - Do not switch off UN-switched mains supply after installation. If interruption is unavoidable, the batteries must be disconnected or damage to the batteries of the lamp may occur.
- Testing - Switch on the mains supply and check that the charge indicator (LED) is ON. Leave the luminaire on continuous charge for 24 hours. Simulate mains failure and check that the lamp operates for 3 hours. If full duration of 3 hours is NOT achieved, repeat the charge/discharge cycle as battery packs may have discharged in stock and will require conditioning.
- Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.
- Luminaire should be cleaned by using a soft damp soapy cloth. Do not use solvents.
- M** - This electrical product MUST be recycled in accordance with WEEE Directive.

Czech

- A** – V zájmu spolehlivosti a bezpečnosti provozu dodržujte pokyny uvedené na letáku. Leták si ponechte pro budoucí potřebu.
- Výrobky by měly být instalovány kvalifikovaným elektrikářem v souladu s mezinárodními standardy.
- B** – Před instalací vypněte hlavní napájení. Před prováděním údržby odpojte hlavní napájení.
- Společnost Concord/Lumiance/Sylvania nepřijímá zodpovědnost za upravené výrobky.
- Adaptéry, konektory a osvětlení Concord/Lumiance/Sylvania smí být použity pouze se sledovacími systémy, pro které byly navrženy.
- Je-li nainstalován regulátor stmívání, musí být kalibrovan tak, aby byl kompatibilní s použitým příslušenstvím.
- Nedotýkejte se reflexních ploch – vždy používejte dodané rukavice.
- Nedotýkejte se žárovek horkými prsty.
- Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí s hlavními napájením.
- C** – Vhodné k vnitřnímu použití.
- D** – Označuje nejméně přípustnou vzdálenost žárovky od hořlavého povrchu.
- E** – Třída 1: Tento výrobek by měl být uzemněn.
- F** – Třída 2: Tento výrobek nemusí být uzemněn.
- G** – Třída 3: Osvětlení SELV je nutné používat v kombinaci s dvojitou izolací, velmi nízkým napětím, bezpečnostními izolačními měniteli nebo ovládací diod LED.
- Nepropojujte výrobky třídy 3 s výrobky třídy 1 nebo 2.
- Z důvodu vysokého úvodního napětí, které je nutné k rozsvícení žárovky, nesmí být kabel s mědným pláštěm a minerální izolací (MICC) použit ke vzdálenému spojení rozvodné skříně s osvětlením. U těchto produktů nahleďte do pokynů výrobce kabelu MICC.
- K optimalizaci výkonu žárovky a předradníku doporučujeme, aby byl předradník osvětlení připojen k nominálnímu napětí, které se od svého napětí neliší o více než 5 V.
- Výrobky třídy 2 a 3 v kovovém pouzdru nesmí být montovány v přímém kontaktu s uzemněnými kovovými prvky ani v blízkosti nich.
- H** – Světla nejsou vhodná k přímé montáži na běžné horký povrch.
- Není-li uvedeno jinak, jedná se o výrobky s krytím IP20 (běžné). Neinstalujte ve vlhkém prostředí ani v prostředí podpojujícím korozi. Pokud bude osvětlení vystaveno prachu nebo vlhkosti, je nutné použít osvětlení s odpovídajícím krytím IP(X).
- Žárovky rychle dosáhnou maximální teploty. Při úpravě, výměně žárovky nebo čistění buďte opatrní.
- Používejte pouze odpovídající náhradní žárovky (viz údaje na výrobním štítku).
- Výrobky – vadné žárovky ihned vyměňte, aby nedošlo k poškození ovládacíhostrojí.
- K** – Nekomeré ochrany – vždy vyměňte.
- K** – Nouzové osvětlení: Po montáži nevyvíjejte trvalé hlavní napájení. Není-li možné vyhnout se přerušení napájení, je nutné odpojit baterie, jinak by mohlo dojít k poškození baterií nebo žárovek.
- Festování – Zajistěte hlavní napájení a zkontrolujte, zda svítil kontrolka dobití. Nechte svítidla dobit 24 hodin v kuse. Nasamujte závody hlavního napájení a ověřte, zda žárovky svítily 3 hodiny. Pokud svítidla NESVÍTILIPne 3 hodiny, opakujte cyklus nabíje a vybití. Baterie se zejména vybitý při sklopnutí a bude nutné je oběhť.
- L** – Svítidla nevychodí ke kombinaci s krytinami s teplotně-izolačním materiálem.
- Dověšlení čistěte měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla.
- M** – Elektrické výrobky MUSÍ být recyklovány v souladu se směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Dutch

- A** - Volg het instructieblad om een veilige en betrouwbare werking te garanderen. Bewaar dit als naslagwerk.
- Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voorschriften voor bedrading
- B** - Schakel de netspanningsvoeding uit voordat u begint met de installatie. Sluit af van de netspanningsvoeding voordat u onderhoud uitvoert.
- Concord/Lumiance/Sylvania accepteert geen verantwoordelijkheid voor aangepaste producten.
- Adapters, connectors en Track-armaturen van Concord/Lumiance/Sylvania mogen alleen worden gebruikt met het Track-systeem waarvoor ze zijn ontworpen
- Als een dimmer wordt geïnstalleerd, moet deze geschikt zijn voor en compatibel zijn met de gebruikte apparatuur.
- Aanraken van een reflecterend oppervlak moet worden vermeden: gebruik altijd de meegeleverde handschoenen.
- Raak lampen niet met blote handen aan
- Controleer of de classificatie op het productlabel voldoet aan de netspanningsvoeding.
- C** - Geschikt voor gebruik binnenshuis.
- D** - Geeft de veiligste minimumafstand van de lamp voor een brandbaar oppervlak aan.
- E** - Klasse 1: dit product moet geaard zijn.
- F** - Klasse 2: voor dit product is aarding niet vereist.
- G** - Klasse 3: SELV-armaturen moeten worden gebruikt met dubbelgeïsoleerde, scheidingstransformatoren voor veiligheid of LED-drivers met extra lage spanning.
- Verbind Klasse 3-producten niet met Klasse 1 of Klasse 2.
- Vanwege de hoge beginspanning die vereist is om de lamp te ontkenen, mag de MICC-kabel niet worden gebruikt voor 'box-naar-armatuur'-aansluitingen. Voor andere toepassingen raadpleegt u de MICC-handleiding over gebruiksmogelijkheden van de fabrikant.
- Voor optimale lamp- en ballastprestaties is het raadzaam dat de armatuurballast wordt afdetakt op de nominale spanning die binnen 5 volt van de voedingsspanning ligt.
- Metaal meegeleverd, Klasse 2- en Klasse 3-producten mogen niet worden gemonteerd in contact met of vlakbij geaard metaalwerk.
- H** – Armaturen niet geschikt voor directe montage op/normaal brandbare oppervlakken.
- Tenzij anders gemarkeerd, zijn alle producten IP20 (normaal). Niet gebruiken in vochtige of corrosieve omstandigheden. Als de armatuur wordt blootgesteld aan stof of vocht, moet de armatuur met de juiste IP(X)-classificatie worden gebruikt.
- Lampen bereiken snel de maximumtemperatuur. Wees voorzichtig bij het reinigen of het doen van aanpassingen, en bij het aanbrengen van nieuwe lampen.
- Gebruik uitsluitend de juiste vervangende lamp zoals staat aangegeven op het productlabel.
- J - Vervang alle gebroken afschermen.
- K** – Noodarmaturen: schakel netspanningsvoeding zonder schakelaar niet uit na installatie. Als stroomonderbreking niet kan worden voorkomen, moeten de batterijen worden verwijderd om schade aan de batterijen of lamp te voorkomen.
- Testen: schakel de netspanningsvoeding in en controleer of de vermogenindicator (LED) AAN (ON) is. Laat de armatuur gedurende 24 uur onafgebroken opladen. Simuleer uitval van de netspanning en controleer of de lamp drie uur blijft werken. Als de volledige duur van drie uur NIET wordt bereikt, herhaal de de oplaad-ontlaadcycilus, aangezien de batterijen mogelijk zijn ontladen tijdens de opslag en in de juiste toestand moeten worden gebracht.
- L** – Armaturen niet geschikt om af te dekken met thermisch isolatiemateriaal.
- Armatuur moet worden gereinigd met een zachte vochtige doek met zeep. Gebruik geen oplosmiddelen.
- M** - Dit elektrische product MOET worden gerecyceled in overeenstemming met de AEEA-richtlijn.

Finnish

- A:** Toimi ohjeiden mukaisesti taatakseksi turvallisen ja luotettavan käytön. Säilytä ohjeet, sillä saatat tarvita niitä myöhemmin.
- Tuotteita saavat asentaa vain pätevät sähkömiehet kansainvälisten kytkentäsäädösten mukaisesti.
- B:** Kytkie päävirta pois päältä ennen asennusta. Katkaise tuotteen yhteyss päävirtaan aina ennen huoltotoimia.
- Concord/Lumiance/Sylvania ei ole missään vastuussa muokatusta tuotteesta.
- Concord-, Lumiance- ja Sylvania-sovitimia-, -laittina ja -kiskovalaisimia saa käyttää vain niiden kiskojärjestelmien kanssa, joita varten ne on suunniteltu.
- Jos asennat himmentimen, sen täytyy olla yhteensopiva sen kanssa käytävän laitteen kanssa.
- Vältä koskemista heijastuspintaan. Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja hanskoja.
- Älä käsittele lampuja paljain sormin.
- Tarkista, että tuotteeniimeen sähköluokitus täsmää käytettävän päävirran kanssa.
- C:** soveltuu sisäkäyttöön.
- D:** Ilmaisee pienintä turvallista etäisyyttä lampun ja syytyvän pinnan välillä.
- E:** luokka 1 – tämä tuote on maadoitettava.
- F:** luokka 2 – tätä tuotetta ei tarvitse maadoittaa.
- G:** luokka 3 – SELV-valaisimet, joita on käytettävä tupleristeytyksiä ja erittäin pienen jännitteen turvaeristettyjen muuntajien tai ledijohjaimien kanssa.
- Älä kytkie lukan 3 tuotteita yhteen luokkien 1 ja 2 tuotteiden kanssa.
- Koska lampun syyttämiseen edellyttää suurta aloituksijännitettä, MICC-kaapelia ei saa käyttää koteloiden ja valaisimien välisissä etäkytkennöissä. Tarkista muiden käyttöohjeistusten ohjeet valmistajan MICC-ohjeista.
- Lampun ja liitäntälaitteen suortuskykyyn optimoimiseksi suosittelemme, että valaisimen liitäntätilalle kytketään nimellisarjanteella, joka on 5 voltin sisällä syöttöjännitteestä.
- Metallikoteloisia luokan 2 ja 3 tuotteita ei tule kiinnittää siten, että ne ovat kosketuksessa maadoitusmetallin tai lähellä sitä.
- H:** valaisimet, jotka eivät sovelu suorakiinnitykseen normaalisti syytyville pinnoille.
- Ei muuta maininta, tuotteilla on IP20-luokitus (tavallinen). Älä käytä tuotteita kosteissa tai syytyväisissä paikoissa. Jos valaisin altistuu pölylle tai kosteudelle, käytä soveltuvaa IP-luokituksen (XX) mukaista valaisinta.
- Lamppu saavuttaa enimmäislämpötilan nopeasti. Ole varovainen, kun säädät tai puhdistat lampua tai vaihdat lampua.
- Käytä vain tuotteeniimeen mukaisia vaihtolampuja.
- Purkauslamput: vaihda palaneet lamput välittömästi välittömästi liitäntälaitteen vauriot.
- J:** vaihda rikkoonuneet suojakivet.
- K:** hätävalaisimet – älä kytkie kytkimettömät päävirta pois päältä asennuksen jälkeen. Jos käyttökatkoja ei voida välttää, akkujen kytkemättä on otettava. Jos et tee niin, akut tai lampu voi vaurioitua testaus. Kytkie päävirta päälle ja tarkista, että latauksen ledimerkkivalo palaa ON-lasissa. Jätä valaisin latautumaan 24 tunniksi. Simuloi päävirran syyttökattoja ja tarkista, että lampu toimii 3 tuntia. Jos lampu EI toimi täytri kolmea tuntia, lataa akut, sillä akut ovat saattaneet lyhentyä, kun niiltä ei ole käytetty. Tällöin niitä on ladattava tarpeeksi.
- L:** valaisimet, jotka eivät sovelu peitettäväksi lämpöä eristävistä materiaaleista.
- Valaisin on puhdistettava pehmeällä ja saippuavedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia.
- M:** tämä sähkötuote TÄYTYY kierrättää WEEE-direktiivin mukaisesti.

Bulgarian

- A** – Следивайте формулара с инструкциите, за да осигурите безопасна и безпроблемна работа. Запазете за бъдеща справка.
- Продуктите трябва да се инсталират от квалифициран електрикесним в съответствие с международните правила за окабеляване.
- B** – Изключете от електромерната мрежа преди монтаж. Преди поддръжка изолирайте от електромерната мрежа.
- Concord/Lumiance/Sylvania не поема отговорност за модифицирани продукти.
- Производителите от Concord/Lumiance/Sylvania адаптери, съединители и осветителни тела а натовачна трябва да се използват единствено заедно със системата за напояване, за която са предназначени.
- Ако с инсталиран регулатор на осветеността, той трябва да е специално класифициран като подходящо и съвместим с използваното оборудване.
- Доказано е на отразавашата повърхност трябва да се избягва – винаги използвайте престрастените ръкавици.
- Не докосвайте лампите без ръкавици.
- Проверете дали класификацията, посочена на штифта на продукта, е съвместима с електромерската мрежа.
- C** – Подходящо за употреба в закрити помещения.
- D** – Показва минималното най-безопасно разстояние на лампата от запалими повърхности.
- E** – Клас 1 – Този продукт трябва да е заземен.
- F** – Клас 2 – Този продукт не изисква заземяване.
- G** – Клас 3 – Осветителните тела SELV трябва да се използват със защитни изолаторни трансформатори или LED драйвери с двойна изолация и изключително ниско напрежение.
- Не свързвайте помежду им продукти от Клас 3 с продукти от Клас 1 или Клас 2.
- Преди високоото начално напрежение, необходимо, за да се запали лампата, MICC кабелът не трябва да се използва за отдалечени връзки от типа „от култица до осветителното тяло“. За други приложения иж, ръководството на MICC от производителя за начините на употреба.
- За да оптимизирате работата на лампата и творния релестор, препоръчително е свързват релестор да работи с номиналното напрежение, което е в рамките на 5 волта от захранващото напрежение.
- Лампите достигат бързо максималната си температура. Внимавайте при регулиране, смяна на лампа или почистване.
- Използвайте само правителната резервна лампа, както е посочено на штифта на продукта.
- Изграждавани лампи – Сменете неработещите лампи своевременно, за да избегнете повреда в контролното оборудване.
- J** – Подменете защитния слой, ако еruptан.
- K** – Аварийни осветителни тела – Не използвайте електрическа мрежа без прекъсването след инсталация. Ако прекъсването е неизбежно, батериите трябва да са изключени, а протичан случай може да настъпи повреда в батериите или лампата.
- Провера – Включете захранването и проверете дали индикаторът за зареждане (LED) е ВКЛЮЧЕН. Оставете осветителното тяло да се зарежда в продължение на 24 часа. Симулирайте повреда в мрежата и проверете дали лампата работи в продължение на 3 часа. Ако пълната продължителност от 3 часа НЕ е постигната, повторете цикъла на зареждане/изтощаване, тъй като батериите може да са били изтопени по време на съхранение и ще се нуждаят от зареждане.
- L** – Осветителните тела не са подходящи за покриване с термоизолационен материал.
- Осветителните тела трябва да се почистват с мека влажна кърпа и сапун. Не използвайте разтворители.
- M** – Този електрически продукт ТРЯБВА да се рециклира в съответствие с Директива OEO (WEEE) относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Danish

- A:** Følg instruktionsarket, så du sikrer sikker og pålidelig betjening. Gem det til fremtidig reference.
- Produktene skal monteres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med internationale bestemmelser vedrørende ledningsføring.
- B** - Sluk for strømforsyningen, før du påbegynder monteringen. I forbindelse med vedligeholdelse skal produktet frakobles fra strømforsyningen.
- Concord/Lumiance/Sylvania påtager sig intet ansvar for ændrede produkter.
- Adaptere, stik og spoolamer fra Concord/Lumiance/Sylvania må kun bruges sammen med det spøtsystem, som de er udviklet til.
- Hvis der installeres en dæmper, skal den være særlig nummeret som egnet til og kompatibel med det anvendte udstyr.
- Berør aldrig reflekterende overflader bar altid udsatte. Brug de medfølgende handsker.
- Berør ikke lamperne med de bare fingre.
- Kontroller, at norneringen på produktetiketten svarer til den på strømforsyningen.
- C** - Eignet til indendørs brug.
- D** - Angiver påvæns sikreste minimale afstand fra en brandfarlig overflade.
- E** - Klasse 1 - Dette produkt skal jordforbindes.
- F** - Klasse 2 - Dette produkt kræver ikke jordforbindelse.
- G** - Klasse 3 - SELV-lysmaterialer, der skal bruges sammen med dobbelt- og sikkerhedsisolerede transformere med ekstra lav spænding eller LED-drivere.
- Kombiner ikke klasse 3-produkter med klasse 1 eller klasse 2.
- På grund af den høje startspænding, der kræves for at tænde lampen, må MI-kablet ikke bruges til fjertilslutninger fra "armaturboks" i forbindelse med andre anvendelser henvises du til producentens MICC-brugvejledning.
- For at optimere ydeevnen af lampen og forlænging anbefales det, at armaturets forlænging indstilles til den nominelle spænding, dvs. at den skal være inden for 5 volt af netspændingen.
- Da klasse 2- og klasse 3-produkter er indbygget i metal, må de ikke monteres, så de er i kontakt med eller berører jordforbundet metal.
- H** - Lysmaterialerne er ikke egnede til direkte montering på overflader, der normalt er brandfarlige.
- Medmindre andet er angivet, er produktene IP20-sikrede (normalt). Betjen ikke apparatet i fugtige eller korroderende situationer. Hvis armaturer vil blive udsat for stæv eller fugt, skal det relevante IP(X)-nummerede armatur anvendes.
- Lamperne når hurtigt maksimal temperatur. Så vær forsigtig, hvis du justerer, skifter lamper eller rengør.
- Brug kun den korrekte udsiftningslampe, som angivet på produktetiketten.
- Udladningslamper - udsikt straks ikke fungerende lamper, så du undgår beskadigelse af kontroludstyret.
- J** - Udsift alle revnede beskyttelseskærme.
- K** - Nødbelysninger - Sluk ikke for strømforsyningen uden afbryder efter installationen. Hvis afbrydere ikke kan undgås, skal batterierne frakobles, ellers kan der forekomme beskadigelse af batterier eller lamper.
- Test - Tænd for strømmen og kontroller, at opladningsindikatoren (LED) er TÆNDT. Lad lysmaterialer stå til kontinuerlig opladning i 24 timer. Simuler et strømstyr og kontroller, at lampen fungerer i 3 timer. Hvis der IKKE kan opnås en fuld belysningstid på 3 timer, skal du gentage opladnings-/afladningscyklussen, da batterierne kan være blevet affadet under lagring og kræver genopladning.
- L** - Lysmaterialerne er ikke egnede til at blive dækket med termisk isoleringsmateriale.
- Armaturer bør rengøres ved brug af en blød fuglet sæbekuld. Brug ikke opløsningsmidler.
- M** - Dette elektriske produkt SKAL genbruges i overensstemmelse med WKEE-direktivet.

Estonian

- A** – ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks järgige juhiseid. Säilitage tulevikus kasutamiseks.
- Tooted peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik ja paigaldamisel tuleb järgida rahvusvahelisi kaabelsüsteemioudeid.
- B** – lülitage toide enne paigaldamist välja. Kaikestage seadme töölehtendus enne hootamist.
- Concord/Lumiance/Sylvania ei vastuta modifitseeritud toodete eest.
- Concord/Lumiance/Sylvania adaptetid, liitmikid ja rüüvvalgustid lohtu kasutada vaid rajastisemiega, mille jaoks need on loodud.
- Paigaldatav hämarid spetsifikatsioonid peavad sobima ja ühilduma kasutatava seadmestikuga.
- Peegelpinda ei tohi puudutada. Kankite alati kaasaotavate kindaid.
- Ärge puudutage lampe kinnaastatata kätega.
- Veenduge, et tootesildi nimiväärtused kattuvad võrgutoide spetsifikatsioonidega.
- C** – sobib sisemiseks kasutamiseks.
- D** – näitab lambi minimaalset ohutu kaugust kergetissuütevast materjalist.
- E** – 1. klass – toode peab olema maandatud.
- F** – 2. klass – toode ei pea olema maandatud.
- G** – 3. klass – SELV valgustid tuleb kasutada kogeldisvõrguühendatavate ledi LED-juhitega.
- Ärge ühendage 3. klassi tooteid 1. ega 2. klassi toodetega.
- Lambi sütamiseks vajaliku suure sütepinge tõttu ei tohi karbi ja valgusti vahelise kauguhenduse loomiseks kasutada MICC-kaablit. Muude kasutusviiside puhul vaadake tootja MICC kasutusjuhendit.
- Lambi ja ballast pühkige optimaalseks on soovitav ballast ühendada nimispingega +/- 5 vooli toitepingest.
- Metallkorpusega 2. ja 3. klassi tooted ei tohi puududa vastu maandatud metalliseemneid ega olla nende läheduses.
- H** – valgustid, mida ei tohi paigaldada süttivate pindade külge.
- Lambi ja ballast pühkige optimaalseks on soovitav ballast ühendada nimispingega +/- 5 vooli toitepingest.
- Tooted kuuluvad klassi IP20 (tavapiline). Ära kasutage tooteid niiskes ega sooivavas keskkonnas. Kui valgustit puutub kokku toimu või niiskusega, tuleb kasutada sobiva IP(X)-klassiga valgusti.
- Lambid jõuavad kiiresti maksimumtemperatuurini. Olge regulaarsemisi, puhastamisel ja lampide vahetamisel ettevaatlik.
- Kasutage ainult õige tüüpi asendustamppe, nagu näidatakse toote siltidel.
- Lasidage lambid hõõguvate asenduste meetoditavald kindaid koe, et vältida juhtsumede kahjustumist.
- J** – asendage mõranunud katsekatted.
- K** – ävariivalgustid – ärge lülitage pärast paigaldamist välja liitmatava võrgutoidet. Kui häiring on vältimatu, tuleb akud eemaldada, et vältida akude või lambi kahjustamist.
- Kontrollimine: lülitage võrgutoide sisse ja veenduge, et laadimisnäidik (LED) süttib. Jätke valgusti 24 tunniks laadima. Simuleerige elektrikatkestust ja veenduge, et lamp töötab 3 tundi. Kui lamp EI tööta 3 tundi, korrake laadimis-/ühikajaksaadimisükiit, kuna ladustatud akud võivad tühjeneda, misjuhtul on vaja neid hootada.
- L** – valgustid, mida ei lohi katta soojusisolatsiooniga.
- Valgusti tule puhastada pehme niiske lapil ja seebiga. Ärge kasutage lahustid.
- M** – elektritoodet TULEB käidelda WEEE direktiivi kohaselt.

French

- A** - Suivez la fiche d'instructions afin de garantir un fonctionnement sécurisé et fiable. A conserver pour consultation ultérieure.
- Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation International Wiring Regulations.
- B** - Coupez l'alimentation secteur avant installation. Isoler de l'alimentation secteur avant toute maintenance.
- Concord/Lumiance/Sylvania ne peut pas être tenu responsable des produits modifiés.
- Les luminaires Adaptors, Connectors et Track de Concord/Lumiance/Sylvania ne doivent être utilisés qu'avec le système Track pour lequel ils ont été conçus.
- Si un module de variation est installé, ses spécifications doivent être adaptées et compatibles avec l'équipement utilisé.
- Vous devez éviter de toucher une surface réfléchissante - utilisez toujours les gants fournis.
- Ne manipulez pas les lampes à mains nues.
- Vérifiez que les spécifications figurant sur l'étiquette du produit sont conformes à l'alimentation secteur.
- C** - Pour utilisation en intérieur.
- D** - Indique la distance minimale la plus sûre entre la lampe et une surface inflammable.
- E** - Classe 1 - Ce produit doit être mis à la terre.
- F** - Classe 2 - Ce produit ne requiert pas de mise à la terre.
- G** - Classe 3 - Luminaires SELV à utiliser avec des transformateurs ou des alimentations pour LED à double isolation, tension extra basse et isolant sécurisé.
- N'interconnectez pas des produits de Classe 3 avec des produits de Classe 1 ou 2.
- En raison de la forte tension de démarrage requise pour amorcer la lampe, un câble MICC doit être utilisé pour les connexions à distance de type « boîte à luminaire ». Pour d'autres applications, reportez-vous au guide MICC du fabricant.
- Pour optimiser les performances de la lampe et du ballast, il est recommandé que le ballast du luminaire soit réglé sur la tension nominale, qui est inférieure de 5 volts à la tension d'alimentation.
- Les produits enfermés dans du métal, de Classe 2 et de Classe 3 ne doivent pas être montés en contact avec ou proches d'une structure en métal mise à la terre.
- H** - Luminaires non adaptés pour un montage direct sur/dans des surfaces normalement inflammables.
- Sauf indication contraire, les produits sont IP20 (ordinaire). Ne pas utiliser dans des environnements humides ou corrosifs. Si le luminaire est exposé à la poussière ou à l'humidité, le luminaire doté de l'indicateur de charge (LED) approprié doit être utilisé.
- Les lampes atteignent rapidement leur température maximale. Agissez avec précaution lors du réglage, du remplacement des lampes ou du nettoyage.
- N'utilisez que la lampe de remplacement appropriée comme indiqué sur l'étiquette du produit.
- Lampes à décharge - Remplacez les lampes défectueuses rapidement afin d'éviter d'endommager le ballast.
- J** - Remplacez tout cache de protection fendu.
- K** - Luminaires de secours - Ne coupez pas une alimentation secteur non coupée après installation. Si l'interruption ne peut pas être évitée, les batteries doivent être déconnectées afin d'éviter d'endommager ces dernières ou la lampe.
- Test - Allumez l'alimentation secteur et vérifiez que l'indicateur de charge (LED) est sur ON. Laissez le luminaire en charge continue pendant 24 heures. Simulez une panne de courant et vérifiez que les lampes fonctionnent pendant 3 heures. Si la durée totale de 3 heures NEST PAS atteinte, réglez le cycle de charge/décharge car les batteries peuvent s'être déchargées alors qu'elles étaient stockées et requièrent un conditionnement.
- L** - Les luminaires ne sont pas adaptés à une couverture par un matériel isolant thermiquement.
- Les luminaires doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux humide savonneux. N'utilisez pas de solvants.
- M** - Ce produit électrique DOIT être recyclé selon la directive DEEE.

