

Cassini Pendant

Installation Instructions
 IP500

This Product
MUST be EARTHED


IS1164

4065629 4065633 4065637 4065641 4065645
 4065631 4065635 4065639 4065643 4065647




4065630 4065634 4065638 4065642 4065646
 4065632 4065636 4065640 4065644 4065648

Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.



Switch Off
 Abschalten
Débrancher
 Desconectar
Uitschakelen
 Stäng av



1 230-240V~
 1.5mm² Min

1 x P/L
 1 x N
 1 x

1 x P/L
 1 x P/L
 1 x N
 1 x

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38W 2D

4065629 4065633 4065637 4065641 4065645
 4065630 4065634 4065638 4065642 4065646

2 x 26W TC-DE

4065631 4065635 4065639 4065643 4065647
 4065632 4065636 4065640 4065644 4065648

11

12

Concord:marlin
4.8V 4Ah
Part No: 0633-0039
 (Comprises 2x2 Rechargeable Ni-Cd Cells)
 Red Lead = POS
 Black Lead = NEG
 Do Not Reverse Polarity, Short Circuit or Incinerate.
 If Electrolyte Touches Skin or Eyes, Flush with Water.
 DATE CODE: 48-05
 SERIAL NO: 8823
 Max Cell Case Temp 50 Deg C
 Replace Battery After 4 Years from Date Shown or when Product Fails to give the Specified Performance.

DATE of INSTALLATION

13

NB This operation may need 2 people

Suitable for use indoors
 Geeignet für Innenanwendung
Pour un usage interne
 Adecuada para uso en interiores
Geschikt voor gebruik binnen
 Lämplig för inomhusbruk

Replace any cracked protective shield.
 Dieses symbol bedeutet, dass defekte schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbole indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.
 Este simbolo indica que hay que reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos.
Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.
 Valaisinta ei saa käyttää ilman suojalasia vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

< Millimetres >

This Electrical Product
MUST be recycled.



05.08

Concord

Avis Way Newhaven East Sussex BN9 0ED
 T 0870 606 2030 F 01273 512 688 email: information@concordmarlin.com

